

## 同種類似事故の発生状況

エスカレーター周辺部からの転落事故が 13 件確認され（平成 8 年 5 月～平成 25 年 4 月）、そのうちエスカレーター側面からの転落事故は 11 件であった。

本報告書公表以降に発生したエスカレーター周辺部及びエスカレーター側面からの転落事故は、以下の通りである。

### 1. 国土交通省【特定行政庁から報告を受けた昇降機等事故の概要】

（令和 3 年 1 月 31 日までに国土交通省に報告されたエスカレーター事故）

エスカレーター周辺部からの転落事故： 6 件

うちエスカレーター側面からの転落事故は 2 件。

①平成 28 年 11 月発生

（事故概要）

1 階から 2 階の吹き抜け部にかかる上りエスカレーター（階高 4.7 m）にて、児童が遊んでいたところエスカレーターから落下した。

（対策）

- ・注意喚起銘板の表示追加。
- ・特定行政庁から所有者に対し、さらなる注意喚起を依頼。

②平成 29 年 7 月発生

（事故概要）

下りエスカレーターの乗り口で、被害者が移動手すりに両肘をついて体を乗り出し、下をのぞき込んだところ、移動手すりに乗り上げ、エスカレーターの外側に転落した。

（対策）

- ・当該機の乗場に注意喚起の掲示を実施。
- ・当該施設のエスカレーター乗場に誘導柵を設置

上記②事故（平成 29 年 7 月）以降は、エスカレーター側面からの転落事故は 0 件。

### 2. 消費者庁【事故情報データバンク】

（令和 3 年 12 月 16 日までに登録された事故）

エスカレーター周辺部からの転落事故件数： 7 件

うちエスカレーター側面からの転落事故は 1 件

（上記国土交通省②事案と同じ）